This drawing and all the information contained in it are the copyright of INOVAPRO d.o.o.
Any unauthorized usage empowers INOVAPRO d.o.o. to indemnification. All rights reserved.

Ovaj crtež i svi podaci na njemu vlasništvo su poduzeća INOVAPRO d.o.o.
Korištenje u nedogovorene svrhe povlači obvezu obeštećenja. Sva prava pridržana.

tuacija

KOLEKTOR K-1
PP Ø 300 mm
L=688.03 m

132.97
131.88

KOLEKTOR K-1
PP Ø 300 mm
L=688.03 m

133.47
132.27

131.80
130.74

131.92
129.86

KOLEKTOR K-6
PP Ø 250 mm
L=161.88 m

133.01
131.61

3506/1
1978/2
3503/2
291/1
291/5
2104
2116/16
2116/7
2102/3
2102/2
2102/1
parkiralište
cesta

ŠKOLSKI TRG
GLAVNI ULAZ
ODLAGANJE OTPADA
GOSP. ULAZ
PARKING OSOBLJE 4+1 PM
PARKING 10 PM
SPOMENIK
ŠKOLSKO DVORIŠTE
NASTAVA NA OTVORENOM
GREDICE ZA SADNJU
IZLAZ NA DVORIŠTE
SPOREDNI ULAZ
AGREGAT

Priključak u gornju trećinu kolektora
KDC +130,16 mm
Kontrolno okno
Preljev u teren - obzidati betonom
VH-2; DN100
RO1
RO2
RO3
RO4
RO5
RO6
RO7
RO8
RO9
RO0
OV3; Ø150
OV4; Ø150
OV5; Ø150
OV6; Ø150
Perilica suđa; DN75
Umivaonik; DN50
KV1; DN110 Odzračna vertikala
KV2; DN110 Odzračna vertikala
KV3; DN110 Odzračna vertikala
KV9; DN110 Odzračna vertikala
KV8; DN110 Odzračna vertikala
KV6; DN110 Odzračna vertikala
Linijska odvodna rešetka L=1m (7kom)
WC; DN110
Tuš; DN50
Revizijsko okno 400x400
Spoj na PTV spremnik
Ukopani vodovod, pitka voda PEHD d32
Postojeće vodomjerno okno
Razvod unutarnje hidrantske mreže
Okno za crpku hidrantske mreže 2x1,5x2 m (dxšxv)
Ukopani vodovod, napajanje spremnika hidrantske mreže PEHD d32
Vodovodna i hidrantske cijevi u zaštitnoj ČE DN50 cijevi; L=3m (3kom)
Spremnik vode hidrantske mreže 7,5x4x2,5 (dxšxv); V=75m³
Priključna cijev DN200
Stormbrixx upojna građevina 9,6x4,0x1,8 m (dxšxv)
Minimalna debljina nadsloja iznad sustava = 0,8m

DN160 pad 1,0%
DN110 pad 1,5%
DN200 pad 1,0%
8,5%

LEGENDA:
- Odvodnja sanitarnih voda
- Odvodnja ispod temelja
- Odvodnja oborinskih voda
- Sanitarni vod
- Hidrantski vod - unutarnja mreža DN80
- Hidrantski vod - vanjska mreža DN100
- Javna kanalizacija

Investitor
GRAD POREČ
Obala Maršala Tita 5, 52440 Poreč

Građevina
REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE ŽBANDAJ
Žbandaj, 52440 Poreč
k.č. 2104, k.o. Žbandaj

Vrsta i naziv projekta
GLAVNI PROJEKT
PROJEKT HIDROINSTALACIJA

Glavni projektant
Nikica Tabain, dia

Projektant
Dinko Sladoljev, dipl.ing.stroj.

Hrvatska komora inženjera strojarstva
Dinko Sladoljev
dipl. ing. stroj.
Ovlašteni inženjer strojarstva
S 1772

Suradnik
Samuel Vrbanić, univ. bacc. ing. mech.
Filip Borovac, bacc. ing. mech.
Tomislav Đukin, str. teh.

Sadržaj
SITUACIJA VODOVODA I ODVODNJE

Zajed. oznaka projekta: A-460-16	
Interni broj projekta: 31816-V	Format: A2
Datum: 12.2016.	Mjerilo: 1/200
Broj crteža: 1	List/Listova: 1/1

INOVAPRO d.o.o.
Retkovec III 15/b
10000 ZAGREB
OIB: 75232829086
inovapro@inovapro.hr
www.inovapro.hr