

-Pri korištenju građevinskih strojeva za vrijeme izvođenja radova ne dopušta se ispuštanje ili deponiranje otpadnog ulja, goriva ili drugih opasnih tvari (akumulatora, starih dijelova i sl.) na gradilištu. Opskrbu gorivom građevinskih strojeva organizirati na takav način da ne dođe do incidentnih izljevanja , što mora biti obrađeno u glavnom projektu.

-Tehničkom dokumentacijom potrebno je predvidjeti i druge odgovarajuće mјere , da zahvatom za koji se izdaju vodopravni uvjeti ne dođe do šteta i nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese.

Dokument pripremila:

Ljiljana Pavković, ing.građ.



Direktor:

Gordan Časparović, dipl.ing.građ.

Dostava:

1. Istarske županije, Grad Poreč, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, putem elektroničkog sustava eKonferencija klasa:350-05/21-28/000086
2. Arhiva, ovdje

Foto 2



076281361

-U tehničkoj dokumentaciji prikazati hidraulički proračun s dimenzioniranjem te opisno i grafički sve objekte sustava za odvodnju oborinske vode.

- Obveza ishođenja vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda ili okolišne dozvole-Sukladno čl.164 Zakona o vodama (NN 66/19)

1.5.Zaštita od štetnog djelovanja voda: nije primjenjivo

1.6. Upućivanje na obvezu usklađenja s dokumentima o prihvatljivosti zahvata s obzirom na utjecaj na okoliš i prirodu kao i s propisanim mjerama i monitoringom propisanim tim dokumentima (studijom utjecaja na okoliš, rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš, elaboratom zaštite okoliša i sl.) – namjeravani zahvat nije na popisu zahvata Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN3/17) za koje je potrebno ishoditi procjenu utjecaja zahvata na okoliš

1.7. Upućivanje na postupak utvrđivanja sukladnosti glavnog projekta s vodopravnim uvjetima - Sukladnost glavnog projekta s ovim vodopravnim uvjetima utvrđuje se po odredbama Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17,39/19).

1.8. Obveza prijave početka provedbe zahvata radi uspostavljanja vodnog nadzora- nije potrebno je zatražiti vodni nadzor Hrvatskih voda sukladno čl.199.Zakona o vodama

1.9. Predmetni zahvat odvija se unutar vodnog tijela podzemne vode Središnja Istra JKGN 02

Stanje tijela podzemne vode JKGN_02 – SREDIŠNJA ISTRA

Stanje	Procjena stanja
Kemijsko stanje	dobro
Količinsko stanje	dobro
Ukupno stanje	dobro

1.10.Uređenje imovinsko-pravnih odnosa na vodnom dobru (pravo građenja, služnost, zakup, primjena članka 19. Zakona o vodama, obveza nuđenja prvakupa Republici Hrvatskoj) : nije primjenjivo

1.11.. Mogućnost izmjene vodopravnih uvjeta - vodopravni uvjeti mogu izmijeniti sukladno članku 158. Zakona o vodama (NN 66/19) .


1.12. Rok važenja vodopravnih uvjeta - Vodopravni uvjeti vrijede sukladno važećoj zakonskoj regulativi.

2. Posebni dio-

-Glavni projekt za planiranu građevinu izraditi u skladu sa Zakonom o vodama, propisima donesenim na temelju njega te ovim vodopravnim uvjetima.



076281361



HRVATSKE VODE
VODNOGOSPODARSKI ODJEL
ZA SLIVOVE SJEVERNOG JADRANA
51000 Rijeka, Đure Šporera 3

Telefon: 051 / 666 400
Telefax: 051 / 336 947

KLASA: 325-01/21-18/0003870

URBROJ: 374-23-3-21-2

Datum: 27.04.2021

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, temeljem članka 158. Zakona o vodama (NN 66/2019) u povodu zahtjeva Istarske županije, Grad Poreč, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju po zahtjevu Ivan Čeak putem elektroničkog sustava eKonferencija klasa:350-05/21-28/000086 temeljem članka 136.stavka 1. Zakona o prostornom uređenju(NN 153/13,65/17,114/18,39/19) odnosno članka 82.stavka 1 Zakona o gradnji (NN 153/13,20/17, 39/19 i 125/19) , u Hrvatskim vodama zaprimljen 14.12.2020. u ime investitora Grad Poreč, izdaju :

VODOPRAVNE UVJETE

za zahvat u prostoru

infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet) 2.b skupine- prometnica i parkiralište na kat.čest. 4696/1,4696/6, k.o. Poreč(ulica Nade Dimić)

Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta dostavljena je sljedeća dokumentacija:

- idejni projekt broj projekta IR 015/20, izrađen u Solid plus d.o.o. Poreč, projektant Ivan Čeak. ing.građ., od prosinca 2020.

1.1.Lokacija - na kat.čest. 4696/1,4696/6, k.o. Poreč Grad Poreč, u Istarskoj županiji

1.2 Vrsta i naziv zahvata u prostoru- zahvat u prostoru

infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet) 2.b skupine- prometnica i parkiralište

1.3. Opskrba vodom- nije primjenjivo

1.4.Ovodnja otpadnih voda:

-Oborinsku kanalizaciju planirati sukladno koncepciji odvodnje oborinskih voda na području Grada Poreča.

- Odvodnju oborinskih voda planirati sa obuhvatom pripadajućeg slivnog područja, te u tehničkoj dokumentaciji predvidjeti takvo tehničko rješenje sustava za odvodnju oborinske vode kako voda s ceste i s okolnog terena ne bi izazvala plavljenje ili eroziju okolnog terena i samih prometnica.

-U tehničkoj dokumentaciji predvidjeti takvo tehničko rješenje sustava za odvodnju oborinske vode kako voda s ceste i parkirališta ne bi izazvala plavljenje ili eroziju okolnog terena i samih prometnica.



076281361